

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение «Школа № 152  
для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья» г. Перми  
ул. Бушмакина, 18  
г. Пермь, 614047  
Тел./факс 275-60-52, 275-69-06  
E-mail: [scool152kor@mail.ru](mailto:scool152kor@mail.ru)  
ИНН 5907016812 КПП 590701001  
ОКПО 48425890

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Пермскому краю

От 25.08.2017г. № 66

### О выполнении предписания

Согласно предписанию должного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 231 от 06 июня 2017г. сообщаем следующее:

- п.1. П.4.28 (п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10) – устранить дефекты внутренней отделки в помещениях, в том числе устранить дефекты отделки полов в помещениях медицинского назначения (кабинет врача, процедурный кабинет), кабинет информатики, устранить дефекты отделки потолка в зале АФК – исполнено;

- п.2. П.5.1 – обеспечить проведение ежегодного контроля эффективности работы вентиляционных систем здания (П1, П2, В1) – исполнено;

- п.3. П.9.1 (п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.8 СП 2.3.61079-01) обеспечить оборудование гидравлических затворов (сифонов) на приемниках стоков от производственных и моечных ванн на пищеблоке – исполнено;

- п.4. П.9.1 (п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08) – обеспечить наличие стола для грязной посуды, выполненного из материалов, подвергающихся влажной обработке и дезинфекции – исполнено;

- п.5. П.12.2 – обеспечить наличие прививок против кори и дифтерии у сотрудников учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок – исполнено.

Директор



Т.В. Щелконогова